

OBEC TRSTÍN

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst. TRS-40/2025/Uá-74

v Trnave dňa 11.03.2025

Vybavuje: Ing. Katarína Urbanová

Tel.: 033/53 54 092

e-mail: urbanova@soutt.sk

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA****Obec Bíňovce, IČO 00312258, 134, 919 07 Bíňovce**

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 07.02.2025 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

Celoobecná kanalizácia Bíňovce

- SO 01 Verejná stoková sieť
- SO 01.1 Gravitačná kanalizácia
- SO 01.2 Kanalizačné odbočenia
- SO 02 Čerpacia stanica ČS-B1
- SO 03 Čerpacia stanica ČS-B2
- SO 04 Kanalizačné výtlaky
- SO 04.1 Výtlak ,V-B1"
- SO 04.2 Výtlak ,V-B2"
- SO 05 Premostenie - MGZS
- SO 06 Dočasné dopravné značenie

na pozemku register "C" parc. č. 1689/4, 1689/2, 543/1, 544, 545, 252, 190/1, 713/6, 253/1, 447/2, 548/1, 547, 256/1, 253/6, 190/16, 716/2, 546/2, 253/7, 190/7, 190/14, 257/3, 259/1, 253/8, 253/9, 548/3, 264, 257/1, 254/1, 1685/20, 1685/51, 1685/52, 1685/17, 1685/53, 1685/54, 1685/55, 1685/44, 1685/43, 1685/24, 1685/63, 1685/50, 1685/59, 1685/65, 1685/74, 1685/62, 190/2, register "E" parc. č. 254, 716/1, 257, 253/1, 713/2, 527/1, 546, 713/1, 548/1, 259/2, 255, 253/18, 713/3, 713/4, 1684/32, 1685/21, 1685/10, 1685/9, 1685/6, 1684/82, 1684/51, 1684/52, 1684/53, 1684/47, 1684/45, 1684/56, 1684/57, 1684/30, 1684/31, 1685/4, 241/5, 1685/5, 1685/14, 1685/12 v katastrálnom území Bíňovce v obci Bíňovce. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Účel a popis stavby:

Predmetom projektu je vybudovanie gravitačnej stokovej siete kombinovanej s výtlakmi spolu s čerpacími stanicami v obci Bíňovce na odvádzanie komunálnych splaškových odpadových vôd z RD a objektov nachádzajúcich sa po pravej a ľavej

strane štátnej cesty I/51 v smere od Trnavy s napojením na projektovanú stoku, odkiaľ bude gravitačne natekať do kanalizačného výtlaku stavba: Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu - Západ" s následným odvádzaním a čistením na ČOV Trnava - Zeleneč.

Je navrhnutá dvomi profilmi gravitačnej kanalizácie DN 300 a DN 250 mm a dvomi profilmi kanalizačných výtlakov DN 80 a DN 100 mm.

Čerpacie stanice sú navrhnuté ako podzemné nádrže s kruhovým pôdorysom priemeru 2200 mm, v každej budú umiestnené dve čerpadlá (1+1 ako 100% rezerva), napájanie bude z NN prípojok.

Rozsah stavby:

SO 01 Verejná stoková sieť
SO 01.1 Gravitačná kanalizácia

Stoka „A"	DN 300	PP	dĺžky	556,00 m
Stoka „Aa"	DN 250	PP	dĺžky	32,00 m
Stoka „A1."	DN 300	PP	dĺžky	1028,60 m
Stoka „A1.1"	DN 300	PP	dĺžky	233,00 m
Stoka „A1.2"	DN 250	PP	dĺžky	127,00 m
Stoka „A2"	DN 250	PP	dĺžky	181,80 m
Stoka „A2.1"	DN 250	PP	dĺžky	58,70 m
Stoka „A3"	DN 300	PP	dĺžky	470,40 m
Stoka „A3.1"	DN 300	PP	dĺžky	142,50 m
Stoka „A3.2"	DN 250	PP	dĺžky	92,00 m
Stoka „A3.2.1"	DN 250	PP	dĺžky	50,00 m
Stoka „A3.2.2"	DN 250	PP	dĺžky	68,50 m
Stoka „A3.2.3"	DN 250	PP	dĺžky	35,00 m
Stoka „A4"	DN 300	PP	dĺžky	513,00 m
Stoka „A4.1"	DN 300	PP	dĺžky	136,20 m
Stoka „A4.1.1"	DN 250	PP	dĺžky	206,00 m
Stoka „A4.2"	DN 300	PP	dĺžky	123,00 m
Stoka „T - B1"	DN 250	PP	dĺžky	10,50 m

Celková dĺžka gravitačnej stokovej siete je			4 063,50 m
Stoka „A2.2“	DN 250	PP dĺžky	116,50 m - výhľad
Stoka „A3.3“	DN 250	PP dĺžky	136,00 m - výhľad
Stoka „A4.1.2“	DN 300	PP dĺžky	334,30 m - výhľad
Celková dĺžka gravitačnej stokovej siete je			586,80 m - výhľad
Stoková sieť celkom aj s výtlakom			4650,30 m

SO 01.2 Kanalizačné odbočenia

Navrhovaná v počte 237 ks - DN 150 - PP (cca 1896,0 m)
1 ks - DN 200- PP (cca 8,0 m)

SO 02 Čerpacia stanica ČS-B1

Navrhovaná ø 2200 v počte **1 ks**
Elektro-prípojka NN pre ČS-B1 AYKY-J 4x25 mm² 75 m
CYKY-J 5x10mm² 10 m

SO 03 Čerpacia stanica ČS-B2

Navrhovaná ø 2500 v počte **1 ks**
Elektro-prípojka NN pre ČS-B2 AYKY-J 4x25 mm² 150 m
CYKY-J 5x10 mm² 10 m

SO 04 Kanalizačné výtlaky

Výtlak „V-B1“	DN 80 HDPE dĺžky	189,10 m
Výtlak „V-B2“	DN 100 HDPE dĺžky	481,40 m
Celková dĺžka výtláčnych potrubí je		670,50 m

SO 05 El. prípojka NN – MGZS

Prípojky NN pre ČS-B1 a ČS-B2 budú realizované z jestvujúceho stĺpa káblovým uložením v zemi. Napät'ová sústava : 3 N/PE AC 50Hz, 400/230V TN-C-S, TN-S navrhnutá so základnou ochranou, ochranou proti poruche a doplnkovou ochranou (RCD).

ČS-B1

inštalovaný príkon : 2x 2,3 kW
max. súčasný príkon : 4,6 kW

ČS-B2

inštalovaný príkon : 2x 4,0 kW
max. súčasný príkon: 8,0 kW

SO 06 Premostenie MGZS 1 ks

Návrh rieši dve ťažké premostenia, ktoré sa budú podľa potreby používať a presúvať pri prekopávkach miestnych komunikácií, čím sa zabezpečí ich prejazdnosť.

SO 07 Dočasné dopravné značenie 2 kpl Nie je predmetom tohto konania

Obec Trstín, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00. Presný termín je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.).

Poučenie:

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Peter Hlávek
starosta obce Trstín

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (Obec Bíňovce a obec Trstín), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 Zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

vyvesené dňa
podpis, pečiatka

zvesené dňa
podpis, pečiatka

Na vedomie:

1. Obec Bíňovce, 134, 919 07 Bíňovce
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11

- projektant:

3. EKOSTA 2000, Orešanská 7, 917 01 Trnava
4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
5. Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava
6. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
7. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
8. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
10. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Dúbravská cesta súp. č. 1152/3, 841 04 Bratislava
11. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska súp. č. 10, 917 01 Trnava
12. Obec Trstín, Obecný úrad, 919 05 Trstín 95
13. Spoločný obecný úrad - k spisu